

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 18 lutego 2013 roku

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Siedziba: Kamieniec Ząbkowicki, ul Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

*Do wszystkich Wykonawców  
nr ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 50492 - 2013:*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.: Nr 50492 – 2013) w trybie przetargu nieograniczonego**

**na realizację zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Śremie - zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa”.**

*(przedmiot zamówienia)*

### **WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Gmina Kamieniec Ząbkowicki,

działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na realizację zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Śremie - zapewnienie miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej na terenie sołectwa”.**

#### **Pytanie nr 9**

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące przetargu:  
„Budowa świetlicy wiejskiej w Śremie”

1. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących malowania ścian i sufitów czy należy je ująć?
2. W opisie napisane jest – izolacja ścian fundamentowych styropianem FS 15 czy faktycznie taki styropian trzeba wbudować czy styropian o lepszych parametrach?
3. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące wykonania izolacji cieplnej z wełny mineralnej
  - W projekcie jest na przekrojach między krokwiami 20 cm, a między jętkami 15 cm
  - Pozycje 40 i 41 dotyczące wykonania izolacji mają wartość 0 czy mamy wnioskować, iż Inwestor nie przewiduje wykonania tej izolacji?
4. dot. poz. 42 jaka jest przewidziana płyta g-k zwykła czy ognioodporna i jakiej grubości?
5. Brak pozycji dot. impregnacji podbitki czy należy ją wykonać?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

W odpowiedzi na złożone zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi o treści poniższej:

**Z up. WÓJTA GMINY  
SEKRETARZ GMINY**  
  
mgr Paweł Zielonka

Ad. 1 Tak. Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniu treści SIWZ – odpowiedź na pytanie nr 4, Ad. 35.

Ad. 2 Zastosować styropian ekstrudowany, gr. 10 cm.

Ad. 3 Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniu treści SIWZ – odpowiedź na pytanie nr 4, Ad. 1.

Ad. 4 Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniu treści SIWZ – odpowiedź na pytanie nr 4 Ad. 40.

Ad. 5 Wykonać i wycenić impregnację podbitki i lakierowanie lakierobejcą w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie realizacji robót. Wyceny dokonać w pozycjach obmiaru obejmujących wykonanie podbitki.

*Z upoważnienia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki*  
Sekretarz Gminy Paweł Zielonka

**Z up. WÓJTA GMINY**  
**SEKRETARZ GMINY**

  
*mgr Paweł Zielonka*