

Gminą Kamieniec Ząbkowicki,
57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki,
ul. Ząbkowicka nr 26

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA OFERTOWE nr 3.

DOT: Wyjaśnienie pytań do SIWZ dla przetargu :

„Budowa kładki pomostu łączącego teren Błoni Kamienieckich z kompleksem boisk sportowych w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Pytanie 1. Czy ze względu na przyjętą minimalną rzędną spodu konstrukcji określoną jako 239,35 m n.p.m. (rzędna nieprzekraczalna narzucona przez Zarządcę cieków wodnych) w projekcie uwzględniono wielkość podniesienia wykonawczego dla konstrukcji?

Ad. 1 Obiekty do rozpiętości 30 m - nie wymagają podniesienia konstrukcyjnego. Ewentualne wprowadzenie podniesienia konstrukcyjnego - jeśli ze względów technologicznych wykonawca uzna za uzasadnione- wykona dobierze i wykona we własnym zakresie.

Pytanie 2. Jeśli tak to jaka jest wartość (ile mm) podniesienia wykonawczego?

Ad. 2 Obiekty do rozpiętości 30 m - nie wymagają podniesienia konstrukcyjnego. Ewentualne wprowadzenie podniesienia konstrukcyjnego - jeśli ze względów technologicznych wykonawca uzna za uzasadnione- wykona dobierze i wykona we własnym zakresie.

Pytanie 3. STW i OR „M-14.00.00 . Konstrukcje Stalowe” w p.10 mówi o

wymaganiach posiadania „przez zakład wytwarzający konstrukcję stalową mostu dopuszczenia przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Transportu i Żeglugi zakłady wytwarzające konstrukcję oraz wykonujący prace spawalnicze na montażu winien być zakwalifikowany do grupy I wg PN-87/M-69009.”

Czy dla okazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu „p.6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków” należy przedstawić w ofercie :

-- „Świadectwo Kwalifikacyjne dla Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe” na podst. Decyzji Nr 247 MT i GM z 8 lipca 1991r ?

-- „Świadectwo Kwalifikacyjne Zakładu do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy I” (wg PN-87/M- 69009) ?

Ad. 3 Do spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie trzeba przedstawiać: „Świadectwo Kwalifikacyjne dla Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe” na podst. Decyzji Nr 247 MT i GM z 8 lipca 1991r.

„ Świadectwo Kwalifikacyjne Zakładu do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy I” (wg PN-87/M- 69009).

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 P.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zastępca Kierownika
Referatu Planowania i Rozwoju
mgr inż. Stanisław Twardowski

WOJCI GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec