

Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki dnia 21.05.2014r.

KOMUNIKAT NR 1

dotyczący ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane

przetarg nieograniczony : dla zadania p.n.:

Przebudowa ulicy Młyńskiej i Kościelnej w Kamieńcu Ząbkowickim

Numer ogłoszenia: 164806 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014

WYJAŚNIENIA NA PYTANIA DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU DLA PRZETARGÓW OGŁOSZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Pytanie:

1.Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytania w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym:

1.Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce rur PVC SN 12,zastosowanie rur kamionkowych posiadających, dopuszczenia do stosowania na terenach lotnisk i pod pasami startowymi zgodnie z orzeczeniem przydatności do stosowania na terenach lotnisk wydanym przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ?. Dopuszczenia te zostały potwierdzone Aprobata Techniczną uzyskaną, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Rozdz.1,Art.9,Pkt.1),ze względu na ich specyficzne właściwości użytkowe, różniące się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie PN EN 295.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów innych niż te które projektant uwzględnił w zatwierdzonej dokumentacji budowlanej .



WÓJT GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
mgr Marcin Czerniec