

Gminą Kamieniec Ząbkowicki,  
57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki,  
ul. Ząbkowicka nr 26

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA OFERTOWE.

**DOT: Wyjaśnienie pytań do SIWZ dla przetargu :**

„Remont budynku Gimnazjum Publicznego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa działka nr 999 [Intensywne opady atmosferyczne - deszczu lipiec 2012 r.]”,

Pytanie 1. W opisie technicznym jest zapisane, że na elewacji należy odkuć istniejące tynki, zagruntować oraz wykonać wyprawę na elewacji, natomiast w przedmiarze jest malowanie bez wyprawy elewacyjnej. Proszę o wyjaśnienie czy zakres robót obejmuje wykonanie wyprawy elewacyjnej ? Jeżeli tak to proszę o podanie podstawy wyceny.

**Ad.1**

Nie przewiduje się skuwania tynków z całej powierzchni elewacji oraz wykonywania tynków nowych. Przewidziano jedynie usunięcie powłok malarskich, oczyszczenie podłoża, uzupełnienie drobnych ubytków tynku, gruntowanie podłoża, przygotowanie powierzchni do malowania. Drobna naprawa tynków kompensowana jest w poz. 7 kosztorysu, z uwagi na fakt, że większość ubytków dotyczy krawędzi ościeży otworów okiennych i drzwiowych.



**WÓJT GMINY**  
Kamieniec Ząbkowicki  
*mgr Marcin Czerniec*