

6. Dostarczony olej opałowy powinien odpowiadać warunkom technicznym Polskiej Normy PN – C – 96024 gatunek L-1 o następujących parametrach i wartościach:

L.p.	Parametr	Wartość
1.	Gęstość w temperaturze 15° C – nie większa niż	0,860 g/ml
2.	Wartość opałowa – nie mniejsza niż	42,6 MJ/Kg
3.	Temperatura zapłonu – nie mniejsza niż	56° C
4.	Skład frakcyjny c) do temperatury 250° C destyluje – nie więcej niż d) do temperatury 350° C destyluje – nie więcej niż	65% v/v 85% v/v
5.	Temperatura płynięcia – nie wyższa niż	- 20° C
6.	Pozostałość na koksowanie w 10 % pozostałości destylacyjnej – nie większa niż	0,3% m/m
7.	Zawartość siarki – nie większa niż	0,20 % m/m
8.	Zawartość wody – nie większa niż	200 mg/kg
9.	Zawartość stałych ciał obcych – nie większa niż	24mg/Kg
10.	Pozostałość po spaleniu – nie większa niż	0,01% m/m

7. Cena konkretnej dostawy może ulec zmianie w stosunku do ceny oferowanej zależnie od zmian cen Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm Plus oferowanego przez ORLEN PŁOCK, przy czym stosunek ceny Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm Plus oferowanego przez ORLEN PŁOCK do ceny oleju dostarczanego przez wykonawcę w czasie obowiązywania umowy nie może być mniejszy niż obliczony zgodnie ze wzorem:

$$(c : w) \times 100\% = s$$

gdzie:

c – cena netto Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm Plus oferowanego przez ORLEN PŁOCK na stronie internetowej www.petrochemia.pl w dniu składania ofert;

w – cena oleju oferowanego przez wykonawcę netto;

s – stały współczynnik obrazujący stosunek ceny netto Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm Plus do ceny netto dostarczanego oleju z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

8. Współczynnik „s”, o którym mowa w pkt. 3, będzie obowiązywał w trakcie realizacji umowy.

9. Wykonawca przy każdej fakturze będzie przedstawiał obliczenia zgodnie z pkt. 7 aktualne na dzień dostarczenia odpowiedniej części zamówienia, z których musi wynikać, że współczynnik „s” cen Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm Plus oferowanego przez ORLEN PŁOCK do ceny żądanej przez wykonawcę nie jest mniejszy niż wynika z oferty.

10. Dostawa oleju będzie się odbywać na zgłoszenie pisemne lub telefoniczne niżej wymienionych podmiotów:

- f) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 4 –szacunkowa ilość oleju 80.000 litrów
- g) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Szkolna Nr 10 – szacunkowa ilość oleju 30.000 litrów
- h) Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowicki ul. Złotostocka Nr 27 – szacunkowa ilość paliwa 4 000 litrów
- i) Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 - szacunkowa ilość oleju 15.000 litrów
- j) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim. - szacunkowa ilość oleju 15.000 litrów

11. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – **nie**

12. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – **nie**

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 09135100-5

14. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania – **do 31 grudnia 2013 roku**